



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

NHS. 9020.14.116.2026

Busko-Zdrój, dnia 22.10.2026 r.

KOMUNIKAT NR 3/2026

W sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy strefy zaopatrzenia wody – wodociąg publiczny Jurków zasilającego w wodę mieszkańców z miejscowości:

Wiślica, Gorystawice, Jurków, Konieczmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczytники, Górki, Sielec, Kobylniki, Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Brzezcie, Gluzy oraz Łatanice z wyłączeniem posesji o numerach: 33, 33A, 33B, 33C, 51, 32A, 32, 31A, 31, 30A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29J.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Jurków, gm. Wiślica, powiat Buski, wykazały w badanej próbce przekroczenia wskaźników mikrobiologicznych: tj.:

- Bakterii grupy coli - 21 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml),
 - Enterokoki kałowe/jelitowe – 3 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml)
- Punkt poboru (punkt zgodności) – Urząd Gminy Wiślica

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Właściciel/zarządca strefy zaopatrzenia wody wodociąg publiczny Jurków, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia odbiorców w wodę oraz działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zawartość chloru w wodzie.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14